



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5170AO0758

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	PETEC Verbindungstechnik GmbH Wüstenbuch 26, D-96132 Schlüsselfeld
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Lecksuchmittel (5170)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schaumbildendes Lecksuchmittel in Spraydosen für Gasleitungen
Modell <i>model</i>	Lecksuch-Spray
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 13/240/5170/04 vom 26.09.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14291 (01.02.2005)

Ablaufdatum / AZ 31.12.2018 / 15-0096-GNR
date of expiry / file no.

26.02.2015 Rie G-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Lecksuch-Spray	Temperaturbereich: 0...+50 °C	
